

Manutenzione - Comune di Castellamonte

Da: Manutenzione - Comune di Castellamonte [manutenzione@comune.castellamonte.to.it]

Inviato: giovedì 15 dicembre 2016 15:51

A: 'Daniele.DiFiglia@eurotec.net'

Oggetto: problematiche impianti di riscaldamento edifici scolastici 15 dicembre 2016

COMUNE DI CASTELLAMONTE

Settore Manutenzione

Geom. Gianluca OSSOLA – Responsabile del Servizio;

Geom. Fernando MARTA – Funzionario Istruttore Tecnico;

Sig.ra Raffaella PRATO – Collaboratore Amministrativo

P.zza Martiri della Liberà n. 28

10081 CASTELLAMONTE (TO)

Tel. 0124-5187215

Fax 0124-5187240

mail: manutenzione@comune.castellamonte.to.it

PEC: protocollo@pec.comune.castellamonte.to.it

Li 15 dicembre 2016

Prot n. 17280

A seguito di segnalazioni si è riscontrato in data 15-12-2016 il non corretto funzionamento degli impianti di riscaldamento installati presso gli edifici scolastici del Comune. Verso le ore 08.30 dello stesso giorno con la collaborazione del Terzo Responsabile del Comune si è provveduto a verificare l'arrivo delle temperature alle mandate secondarie degli impianti e si è riscontrato quanto segue:

- Scuola Media Cresto – mandata secondaria 56° mandata voluta 70°
- Scuola Elementare Capoluogo – mandata secondaria 58° - mandata voluta 68°
- Scuola Materna Giraudò – mandata secondaria 53° - mandata voluta 70°

Per ovviare a tale inconveniente sono state aumentate il numero delle ore di accensione degli impianti stessi in modo tale da cercare di portare la temperatura a norma di Legge all'interno dei locali e aule scolastiche.

Visto quanto sopra con la presente si richiede:

- il ripristino immediato delle problematiche in atto in modo tale da garantire la normale gradazione prevista nelle mandate secondarie degli impianti;
- la comunicazione immediata sia tramite mail che telefonica a questo Settore del corretto funzionamento degli impianti, in modo tale da permettere in tempi utili il ripristino dei normali orari di riscaldamento onde evitare sprechi e temperature alte e non a norma;
- l'avviso immediato al Settore Manutenzione di eventuali problematiche tecniche ai Vs. impianti, in modo tale da permetterci di prendere preventivamente gli accorgimenti necessari per cercare di evitare disservizi e lamentele, e anche per poter avvisare per tempo i Dirigenti Scolastici.

A disposizione per chiarimenti in merito, e in attesa di riscontro alla presente si porgono distinti saluti.

IL SETTORE MANUTENZIONE

15/12/2016